



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Хмельницький будинок
м. Хмельницький, вул. Українця Владислава 11
(найменування об'єкта)

« 15 » 04 2024 р.

Бригада у складі Слукан В. І. Балац П. Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Хмельницький
вул. Українця Владислава 11
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 80 - 23 м, 2-г ϕ 50 - 20 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32 - 120 м, 2-г ϕ 25 - 64 м, 2-г ϕ 20 - 16 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: ϕ 32 - 2 шт, ϕ 25 - 10 шт, ϕ 20 - 2 шт
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад „Vibra Gas“
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ϕ 25 - 6 шт, муфтове з'єднання ϕ 25 - 4 шт
кран ϕ 32 - 1 шт, кран ϕ 20 - 1 шт, муфтове з'єднання ϕ 20 - 1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст. Падином тиску 10 мм. вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

С. Рус
(підпис)

Члени бригади _____

Степан В. І.
(прізвище, ініціали)

В. М.
(підпис)

Балагу П. Б.
(прізвище, ініціали)

В. М.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

мешканці багатоквартирного будинку
від підпису відмовилися

майстер ВБГО С. Рус Антонюк С. М.