



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Алексей Бурчок

(найменування об'єкта)

« 19 » 04 2024 р.

Бригада у складі сл. електрик О.В. сл. електрик В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/п Волжарка вул. Селітур 20
(Таша мекіль)

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø32-14 м, (стопки Ø20-6 м, кран куволі
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ø32-1 м, Ø20-4 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартир 1-4

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емulsionною емульсією
прилад Vibra Gas
- ліквідація виявлених витоків газу: згоріло безіонізація протекуючого -
зерт, кран - 1 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Толов Т.Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Савколюшин О.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Слазур В.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис).

Мастер ВБГО
Слазур В.А
Толов Т.Ю