



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Неля Любові Буржко

(найменування об'єкта)

«19» 04 2024 р.

Бригада у складі Яков І.Ю Александров О.В. Мазур В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті сест. Волкерка селу 4 (Толочинське)

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø 32 - 2,8 м, Ø 25 - 18 м (сторки Ø 20 - 1,5, Ø 15 - 184)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Кран Ø 32 - 1 шт, Ø 20 - 3 шт, Ø 15 - 1 шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Квартирно - 1-9.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: методом емульсії  
прикоп Viboras
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран кувові Ø 20 - 3 шт перекування  
та перекування муфтавого з'єднання - 2 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: всього

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продієструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тороб І.Ю

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Селенко О.В

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Слазур В.Н

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Містер Селенко О.В Тороб І.Ю