



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Александровей Бугаєвскі селі Ваткерко селісрв

(найменування об'єкта)

«19» 09 2024 р.

Бригада у складі сл. електрик О.В. Селезур В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті селі Ваткерко вил. селісрв (Томасівка)

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Трубо $\varnothing 25 - 18,5$ см, ввіз газопровід - $\varnothing 20 - 16$ см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
крім шаровий $\varnothing 20$ см,

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартири 1-4.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: оцінка емульсії
пропаг Vibrostat
- ліквідація виявлених витоків газу: перекрування кран шаровий $\varnothing 20 - 16$ см, та муфта з'єднання $\varnothing 20$ 1 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Державне не вартується

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Тонд Г. Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Степанович О. В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Степанов В. Н</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Степанович О. В [підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

Степанов Г. Ю [підпис]