



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тернівці
вул. Жарська, 41

(найменування об'єкта)

«17» Ол 2024 р.

Бригада у складі Гурішній С.В., Тарасюк В.О.,
Кришак В.С., Вівалек О.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тернівці
вул. Жарська, буд. 41

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 80-65 м.п. (увідний газопровід (характеристики Г-ду))
φ 25-11 м.п. (ввідний г-д) 150 м.п. φ 25 (сталева)
газопровід φ 25-7 м.п. (в під'їзді) краєм 25 φ - 11 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20-50 краєм 16 квартир та 1 м.п. φ 15)
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кришак testo 317-2 (gas detector)
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 25-5 м.п., краєм φ 20-8 м.п.
70 ммачевого з'єднання та 70 φ 20 пр. краєм в квартирах
в кількості 2 м.п.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під роботою тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Л.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Куріковий С.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Аришанович В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Березет В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Вівсаній О.Т.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповілись.