

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тухівці, вул. Чаркме, буд. №46
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«25» 04 2024 р.

Бригада у складі Чупимши С.В.; Вереса В.О.;
Димовий В.С.; Твасиши О.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тухівці, вул. Чаркме,
№ 46

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-34 м.п.; Ø50-20 м.п.; Ø40-30 м.п.; Ø32-15 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-8 м.п. (сход. кліт); Ø25-150 м.п. (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø32-12 країв; Ø20-45 країв.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією

прилад testO 317-2 (gas detector)

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø32-8 країв, конгр. заг. - 5 м.
(Ø20-13; Ø15-3 м. в квартирах)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чорвеченко А.І.
(прізвище, ініціали)

Мраф
(підпис)

Члени бригади

Чурман С.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Лішачов В.С.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Керіс В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Губанов В.І.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Михайло Гнатюк
від підпису відповісти Будинку