

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО сет Томашівка вул П. Українки 31
Алеєв Володимир Бушенок
(найменування об'єкта)

« 18 » 04 2024 р.

Бригада у складі слюсар Попов Т. Ю, слюсар Бабій В. Т
слюсар Вегорян Сергій О. слюсар Керимовичко С. С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті сет Томашівка вул П. Українки 31
(найменування, адреса)

Прозедено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø 40 - 2 м, Ø 32 - 4 м (столки Ø 20 - 10 см)
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) кран Ø 40 - 1 шт, кран Ø 20 - 8 шт
1 - 92 мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
квартал газифікованих - 3 мх 1 не житлова
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад Viboras
- ліквідація виявлених витоків газу; ушкодзовані з'єднання перепаковано 1-шт
кран конусний змащування 2-шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Кордаєв не перевірено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гоним С. Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Бодія В. І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Корчишаненко М. О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Васюженська О. О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____ (підпис).

споживач будинку
Корчаков М. В. Дубу