



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
с/с/т Топошків вул. Л. Українки 6  
(найменування об'єкта)

« 19 » 04 2024 р.

Бригада у складі Топов І.Ю Корчаківський О.І  
Вигорневський О.І Бодіч В.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/с/т Топошків вул. Л. Українки 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Тробо Ø40-6,5 см, Ø25-2,5 см, (стожки Ø20-8 см)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крім Ø40-1 см  
крім колективної 4-ї ст.

квартир 1-4  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емильна емульсія  
преса Viba Gas
- ліквідація виявлених витоків газу: замінування кокусних кранів Ø20-2 см  
та перенакрутка муфтового з'єднання Ø20-2 см
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прі інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Тодарбувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Токов І. ІО

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Коржманович О. С. С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Коржманович О. С. С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Тоді В. І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Жителі будинку вул. Ніжиська, 11, м. Львів  
Майстер Токов І. ІО