



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО пешчєвий будинок с. Норинше  
вул. Меру.т

(найменування об'єкта)

« 18 » 04 20 24 р.

Бригада у складі Урбанський Ф.В.; Зайцев О.Є;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Норинше вул. Меру.т

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 25-56 м.; ф 20-25 м.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

схемат ф 25-2 м.; ф 20-2 м.;  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: прилад "VibroGas"  
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: випомокти та вилучити
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; визначено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пофарбувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Вітюк А.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбанський Д.В.

(прізвище, ініціали)

Зайченко О.Б.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Від підряду виконано.