



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ с Кекмашів
Вер. Желюка, 47

« 16 » 04 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Бондар Юлія, Іванов В. В., Безкостий Р.
Безкостий І. С., Якубенко Вал (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Кекмашів
Вер. Желюка, 47 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40 - 2,5 \text{ м}$; $\phi 32 - 36 \text{ м}$

$\phi 25 - 4,5 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20 - 24 \text{ м}$ (стоєки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран $\phi 40$ (пробков) - 1 шт; $\phi 25 - 4 \text{ шт}$ (шарові; стоєки)
 $\phi 20 - 12 \text{ шт}$ (кварт.); мурфта $\phi 40 - 1 \text{ шт}$; $\phi 25 - 4 \text{ шт}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas", мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кран $\phi 40 - 1 \text{ шт}$; $\phi 25 - 2 \text{ шт}$
 $\phi 20 - 12 \text{ шт}$ (кварт.)
мурфта $\phi 40 - 1 \text{ шт}$; $\phi 25 - 3 \text{ шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Покрасити газопровід

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Іванов В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Безносий Р.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Безносий І.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Старший майстер Калесник В.С.

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мерозюк Г.П.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)