



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ Житловий будинок
с. Кемашів вер. Шасиша 97/5
(найменування об'єкта)

« 17 » 04 2024 р.

Бригада у складі Бондар Ю.М., Чарнов В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кемашів
вер. Шасиша 97/5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 27м ; Ø40 - 12м ; Ø25 - 0,5м
Ø20 - 25м ; Ø15 - 0,5м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стосків не має, в окремій ввіді до квартир

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка Ø50 - 1шт
крапки в квартирах Ø20 - 12шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: емильна емульсія та
прилад «VibroGAS»
- ліквідація виявлених витоків газу: крапки в квартирах Ø20 - 12шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Джурбенко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Безкостий Р.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Безкостий І.Є.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шимчук О.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ст. майстер

Колесник В.Є.

[Підпис]