



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Жетісової будинок
с Мазурівка вер. Миколашина 2
(найменування об'єкта)

«18» 04 2024 р.

Бригада у складі Бондар Ю.М., Яванов В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с Мазурівка
вер. Миколашина 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 15м; Ø40 - 15м
Ø25 - 10м (окремі вводи)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø50 - 1шт (пробковий)
Ø25 - 7шт (пробковий); Ø25 - 1шт (шаровий)
(до квартири)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія мильна та прилад «VibroGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25 - 7шт (пробкові) Мудрта: Ø25 - 7шт
Ø50 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гванов В.В.

(прізвище, ініціали)

Безпостий Р.І.

(прізвище, ініціали)

Безпостий С.Є.

(прізвище, ініціали)

Якубенков В.А.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Майстер В.В. (прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер

Калесник В.Є.

(підпис)