



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
с. Мазурівка вул. Миколашина 6  
(найменування об'єкта)

« 19 » 04 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М. та Ганов В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Мазурівка  
вул. Миколашина 6  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: потреба  $\varnothing 50 - 32$  м.  
 $\varnothing 20 - 12$  м (окремі вводи до квартир)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

вх. кран  $\varnothing 50 - 1$  мет (шаровий), шурфові узгод.  $\varnothing 50 - 1$  мет  
крани в квартирах  $\varnothing 20 - 8$  мет

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емильна емульсія та прилад "VibroG AS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: (кран вул.  $\varnothing 50 - 1$  мет) шурфові узгод.  $\varnothing 50 - 1$  мет;  
крани  $\varnothing 20 - 8$  мет (в квартирах)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування ч-га

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Бондар Ю.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Жанов В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Безьмі П.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Безьмі І.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>ст. майстер Кавенчик В.Є.</u>	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шмідтун Т.Д.  
(прізвище, ініціали) [підпис]  
(підпис)