



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

05 2024р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок  
м. Насерів вул. Соборна 215  
(найменування об'єкта)

«20» 05 2024р.

Бригада у складі Насвоко В.В., Дуднізенко А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Вдобит Вікторії Олександрівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинку  
м. Насерів вул. Соборна 215  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску  
φ 32 - 38 м., φ 20 - 12 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран проб. φ 32 - 1шт., φ 20 - 8шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад «VIRGO GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу; к/гайка φ 20  
кран проб. φ 20 - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Перевірка тиском Р-500мм. вод. ст.  
Нагіння тиску 10мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Погарбувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Власенко О.І.  
(прізвище, ініціали)

Орещук  
(підпис)

Члени бригади

Каско В.В.  
(прізвище, ініціали)

Степан  
(підпис)

Рудняк А.В.  
(прізвище, ініціали)

Степан  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Водорез В.О.

(прізвище, ініціали)

В.Орещук  
(підпис)