



«21» 05 2024 р.

**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Вільшана  
вул. Осерозького 39

(найменування об'єкта)

«21» 05 2024 р.

Бригада у складі Веселовської В.І. Курцова А.  
Александрова О.О., Руденківський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вільшана  
Осерозького 39

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм, Ø 32-168 мм, Ø 25-68 мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-288 мм (середній)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ср. Ø 25-12 мм, Ø 20-19 мм (кварцовий)  
шуртів Ø 25-12 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; середній, шуртів
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. Ø 25-5 мм, шуртів Ø 25-12 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також упідвали та на горища, де прокладені газопроводи; в межах вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумісним
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., dP=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. організовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Вордіан О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Васильов Володимир В.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Назаров О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курчов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мурзахін О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Кабреш А.В.  
(прізвище, ініціали)

