



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
м. Вінниця бул. Стеценка №7
(найменування об'єкта)

« 6 » 05 20 24 р.

Бригада у складі _____ Матвійчук А.В.; Дмитрієнко М.В.
Кугеріов А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Вінниця
бул. Стеценка №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____ φ76-65м; φ57-32м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ φ57-32м; φ32-6м; Столки: φ25-173м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): φ50-8шт; φ32-8шт; Муфтові з'єднання:
φ50-8шт; φ32-8шт; Крани обвартура: φ20-1шт.
(запірна арматура) _____ (пробкові)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____ мильона емульсія
та прилад „Vibra GAS“
 - ліквідація виявлених витоків газу; _____ Крани: φ50-2шт; φ32-2шт;
Контрафіка: φ φ57-2шт; φ32-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Забудована газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Латвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Дмитренко М.В.

(прізвище, ініціали)

Кугеров А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Будинку від підпису відповідальних

Сі. інженер Сисосоренко Р.В.

слюсар ВБГО [Signature]

майстер ВБГО [Signature]

[Signature] (підпис)