



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Відемієв
вул. А. Вербоужського 4
(найменування об'єкта)
«24» 04 2024 р.

Бригада у складі Розумко В. О. Костів Олександр М. В.
Касюк О. В. Дашкевич М. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Відемієв
А. Вербоужського 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-42 м, Ф50-38 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-6 м, Ф32-36 м, Ф25-12 м, Ф15-9 м,
Ф25-240 м - ерлен

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. Ф50-3 м, Ф25-12 м, Ф15-3 м, кермові Ф76-3 м
кермові Ф50-3, Ф25-12, Ф15-3 керм. Ф15-10 м (кв. сервіси)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кришак - Вербоужський;
Мельниченко - Вербоужський
 - ліквідація виявлених витоків газу: 1 керм. Ф25-2 м, Ф15-2 м,
кр. Ф25-6 м, Ф15-2 м, Ф50-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод. ст. впрямую в ст. 8-5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. аромисрумовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередження газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Воронин ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Воскожи</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Матвійчук</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Платоненко МВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Андреев ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанкін Олександр Вур ширинсу оформившись
(прізвище, ініціали) (підпис)
сп. інженер Москаленко Р.В.
майстер вото
сисоєв 2