

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«07» 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вукашиця
вул. О. Білокова 28
(найменування об'єкта)

«30» 09 2024 р.
Бригада у складі Наєнко В.О., Демченко В.О.,
Черевов Р.В., Дмитрів М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вукашиця
вул. О. Білокова 28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г. Ø32-8 м, Ø32-8 м, Ø25-17 м.

г. Ø32-4 м, Ø25-4 м, Ø25-20 м (середня)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø32-4 м, Ø25-20 м, Ø25-1 (керівничий)
крім Ø15-15 м (квардрі) мурота Ø32-4, Ø25-21
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; крім м. Вукашиця, м. Вукашиця
 - ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø32-3, Ø25-7, м/р Ø32-2, м/р Ø25-6, мурота Ø32-2, Ø25-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=800 мм в.ст., Δp=10 мм в.ст., t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Воробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Воробуєв О.Т.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Васильєв В.О.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мельников М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мельников С.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Кербер А.К.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Світлана Григорівна [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис) Виробельєв

Сл. інженер Мокшанин Р.В.
Майстер [Signature]
Синько [Signature]

[Signature]
(підпис)