



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Воклицька  
вул. Степанівська 49

(найменування об'єкта)

« 9 » 05 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.О., Касоберецька М.В.,  
Доценко В.О., Васильєвський М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воклицька  
вул. Степанівська 49

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-1м, Ø80-1м, Ø25-1м,  
Ø20-25м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

векселяція

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр Ø25-4м, Ø20-4м  
леуфота Ø25-4м, Ø20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милква емульсія,  
препарат «Водогас»
- ліквідація виявлених витоків газу; кр Ø50 (виремонт) Ø20-1,  
кр Ø25-3, Ø20-4, леуфота Ø50-1, Ø25-3, Ø20-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. впр. 10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Аварійне газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Руденко ОА  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мельник ОА  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Васильченко ОА  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Васильченко ОА  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельник ОА  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельник ОА \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер обслуговування ВБГО  
Смоляр ВБГО  
Смоляр ВБГО