

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 05 20 24 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО житловий будинок

м. Вінниця, бул. 2-го Варшавського №4

(найменування об'єкта)

« 14 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Уманець В.А.; Дубовик Р.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

бул. 2-го Варшавського №4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-4мм; φ20-35мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

спрабові Крани: φ25-3мм; φ20-2мм; Муфтові з'єднання: φ25-3мм φ20-2мм.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією. мильна емульсія

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: φ25-1мм; φ20-1мм;  
Контрпайпа: φ25-2мм; φ20-3мм; З'єдн: φ25-1мм; Муфта: φ20-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протестровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Чуїко В.В.  
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Канчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

Дубенко Р.Ю.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешколюк Бурдичу ву міршеу в.з.м.м.м.м.м.

Ст. майстер Слободянюк Р.В.  
майстер ВБГО [Підпис]  
слова ВБГО [Підпис]

[Підпис]  
(підпис)