



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Ніколовий джумок

(найменування об'єкта)

«29» 04 2024р.

Бригада у складі Гуменюк С.С. Пашук Б.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Камішівка  
вул. Тараса Шевченка 21  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  50 - 20 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
2-г  $\phi$  32 - 4 м, 2-г  $\phi$  25 - 30 м, крап  $\phi$  32 - 1 м, крап  $\phi$  25 - 5 м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крап  $\phi$  20 - 16 см  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мил'яна емульсія  
та прилад Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; крап  $\phi$  32 - 1 м, крап  $\phi$  25 - 3 м  
мудрове з'єднання  $\phi$  50 - 1 м,  $\phi$  25 - 3 м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено також Р=500 мм вод. ст. подішше тиском Р=500 мм вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. 1

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування з-ду.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Литомас ВС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Гуменюк СС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Полещук ВС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).