

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«22» 05 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО

м. Могошів. Терішівський
вул. Вірменська, 74

(найменування об'єкта)

«22» 05 2024р.

Бригада у складі

Кашов М.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Могошів. Терішівський,
вул. Вірменська 74

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-54м, Ø65-32м, Ø80-46м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-10м, Ø32-15м, Ø-45м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 55 см.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применен "VibroGas"
милемна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø20-21см, Ø15-10см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Байко Т.О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Климов М.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Машу

(підпис)

Вас
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).