

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Машів-Тарнівський
вул. Віршинецька, буд. 5
(найменування об'єкта)

«24» 04 2024 р.

Бригада у складі Гуцак О.Ч., Крушківський В.В.,
Машин С.В., Жудов О.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Машів-Тарнівський,
вул. Віршинецька, буд. 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-43 см, φ 40-1 см, φ 32-10 см, φ 20-4 см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
засувка - 1 шт. φ 32-4 см, φ 40-2 м, φ 25-
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду)) стопки - 1 шт., 18 см,
кран φ 20-30 см, кран φ 32-5 см,
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "VIBROGAS", мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ 20 см - 5 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Білко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Гуцак О.Г.
(прізвище, ініціали)

Кришківський В.В.
(прізвище, ініціали)

Машин С.В.
(прізвище, ініціали)

Куров О.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Від підписів мешканців
будинку відомої адреси.