



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Погребище, вул. Богдана Лемельницького 94

(найменування об'єкта)

« 8 » травня 2024 р.

Бригада у складі Сергас А. Ю. Засерсенко Т. І. Шкальний М. І.
Ковальчук А. Д. Шилочук В. І. Брагинцев М. С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Богдана Лемельницького 94

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32 - 18 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-80 м, φ20-34 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край φ32-4 шт; φ20-29 шт

(Запірна армату)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад ВАРТА-5; мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; край φ20-12 шт; муртові з'єднання φ3-1 шт; φ20-8 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають успішно: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Маштаєв М. В.
(прізвище, ініціали)
Члени бригади Захарченко Т. І.
(прізвище, ініціали)
Сергас А. Ю
(прізвище, ініціали)
Шкальний М. І.
(прізвище, ініціали)
Ковальчук А. Д.

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Данченко С. О.
(прізвище, ініціали) [Signature] (підпис).