



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

тический будинок

м. Кам'янець, вул. Українська Владислава 24

(найменування об'єкта)

«08» липня 2024 р.

Бригада у складі Стусан В. І., Сігнарук О. Б., Долішнський Р. Н.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Кам'янець,

вул. Українська Владислава 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 80$ -28 м., 2-г $\phi 50$ -35 м., 2-г $\phi 40$ -4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г $\phi 25$ -135 м., 2-г $\phi 20$ -80 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Грані $\phi 25$ -10 см., загубка $\phi 80$ -1 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
прилад „Vibra Gas“
- ліквідація виявленіх витоків газу; грані $\phi 25$ -6 см., шуртова з'єднання
 $\phi 25$ -5 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском P=500 міл. bog. см.
Падіння тиску 5 міл. bog. см за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. пройснструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.

С. Алеф

(підпис)

Члени бригади

(прізвище, ініціали)

Сотулкан В. І.

(прізвище, ініціали)

Лізгярук О. Б.

(прізвище, ініціали)

Дорінський Р. В.

(прізвище, ініціали)

С. Алеф

(підпис)

С. Алеф

(підпис)

С. Алеф

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

інспектор Багатоквартирного
будинку від підпису відмінно
інспектор ВБГО С. Алеф С. М. Антонюк