



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балагодартирська житлова будинок

(найменування об'єкта)

«23» 05 2024 р.

Бригада у складі с-р Цибарок І.М. Третушак М.О.  
Шуфрин І.В. Манух В.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарасівка, вул. Б.Котляків, 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Засудка  $\varnothing$  80 г-г  $\varnothing$  76-07м;  $\varnothing$  50-53м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\varnothing$  40-52 м;  $\varnothing$  32-30м;  $\varnothing$  25-2м  $\varnothing$  20-223 м крани  $\varnothing$  20-5шт  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

$\varnothing$  25-5шт;  $\varnothing$  32-2шт. крани  $\varnothing$  20-4шт.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; виконано к/р-3шт; крани  $\varnothing$  32 проб. 2шт;  $\varnothing$  20-1шт;  $\varnothing$  25-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передіумом тиском повітря P=500мм вод. ст. Надлишк тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зафарбувати газопровід

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Шимосарук А. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Цибанюк І. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Метурешко М. О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Андрій І. В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Малух В. С.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).