



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мамнів-Тарнівський
вул. Вишнева, буд 5
(найменування об'єкта)

«26» 04 2024р.

Бригада у складі Гуцак О.І., Крушківський В.В.,
Ташин С.В., Жубов О.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мамнів-Тарнівський
вул. Вишнева, буд 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ20-37м, φ50-80м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-13мб, (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примогою „Vibrogas“,
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крім φ20-5мб.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гура О.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Григоревський В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Машин С.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучер О.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).