

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 04 2024 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мошів-Тарнівський
вул. Вірменська, буд. 6
(найменування об'єкта)

«23» 04 2024 р.

Бригада у складі Гуца О. О., Крушківський В. В.
Машин С. В., Куров О. М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мошів-Тарнівський
вул. Вірменська, буд. 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

_____ (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани ф20-10мм.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад, Vibrogas, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани ф20мм - 3 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Байко Р.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гуцак О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кривковський В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Лашин С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Скуров О.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).