



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Важнярська вул. Кошубинського 31 Житловий будинок
(найменування об'єкта)

« 17 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Молов І.Ю., Суслов В.В.,
Россомаха О.В., Бобко А.В., Власов В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-м Важнярська вул. Кошубинського 31
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Група № 25000-650, № 40000-300 (сидючий № 25000-1400)
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) № 25000-1500 - 15 м, № 25000-2300

квартери 4-16, з яких 2-будинок газифікований, 2-кв. мех. вентиляція
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всесвітня перевірка
- ліквідація виявлених витоків газу; вироблено з'єднання № 15000, № 15000-1500, № 20000-2000
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; отреверено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в наявності
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. отреверено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Мороз І. Ю</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Серов В. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Бобасов А. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Александр В. А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Александров С. В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

31/14 Бобасов В. Р. [підпис]
 31/13 Черкашова Т. М. [підпис]
 31/18 Будимач [підпис]
 31/2 Розов Р. А. [підпис]
 31/8 Розов В. В. [підпис]

31/10 Косова О.А. *пер*
31/7 Козлова Д.А. *пер*
31/1 Торова А.В. *Удмурт* -
31/16 Утева Д.В. *Удмурт*
31/16 Басинский В.С. *Удмурт*
