



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Ватерфрета вул. Погодівська № 29 ж/д м. Ірпін

(найменування об'єкта)

«17» 05 2024 р.

Бригада у складі мастер Попов Д.В., слюсарі: Царев В.В.,  
Ворошилов О.В., Боденко М.В., Алазур В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-це Ватерфрета вул. Погодівська -  
№ 29

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Група № 15 мч - 52 м, № 40 мч - 43 м, с/додатки № 25 мч - 16 мч  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) 28,3 м, сервіси № 25 мч  
16 мч.

Ватерфрета № 1 - 16 з/мч 1-в: мех. вентиль, 16 ± 8, м.р. 2; 6 неафлажуват  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; арсенова та сервіси

отримана V і в'язка Б.

- ліквідація виявлених витоків газу; перекладання сервісу № 20 мч 6 сервіс  
№ 15 мч - 5 сервіс. асфальт з'єдн. 2 сервіс. сервіс № 25 мч 6 сервіс.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього не
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; остережено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. остережено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Моосов І.О

(прізвище, ініціали)

А.І. Серов В.В

(прізвище, ініціали)

Александров О.В

(прізвище, ініціали)

Алачур В.А

(прізвище, ініціали)

Восіло А.В

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

29/14 Абрамчук Р.В Кравець 29/16 Саєва В.В Саєва  
 29/13 Чесноков С.А Чесноков 29/8 Яром К.А Яром  
 29/12 Афанасьєв І.І Афанасьєв

28/2 Федорова А.В. Федоров