

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



«21» АКТІВ 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Туржавці, вул. Героїв Мамайка, буд. № 16
(місцевість Туринка)
(найменування об'єкта)

«21» 05 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С., Вівсяний О. Г.
Мрочинський І. І. - майстер ВБГО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Туржавці, вул. Героїв
Мамайка, буд. № 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40 - 34 м.п.; φ20 - 12 м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20 - 12 м.п.;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ 20 - 8 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15 - 7 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; ПЕРЕВІРЕНО

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; ВИКОНАНО

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; ВИКОНАНО

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; ПЕРЕВІРЕНО ПІД РОБОЧИМ ТИСКОМ

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ІНСТРУКТАЖ ПРОВЕДЕНО

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)
	Ярмолович В.С. (прізвище, ініціали)
	Вівсяний О.Г.



 (підпис)


 (підпис)


 (підпис)


 (підпис)


 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Шевчук Олександр Миколайович
(прізвище, ініціали)

