

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«22»

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тухівка, вул. Героїв Майдану, буд №20
(Митшовий будинок)

(найменування об'єкта)

«22» 05 - 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолович В. С., Вівсяний О. Г.

Мравченко І.А - майстер ВБГО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тухівка, вул. Героїв
Майдану, буд №20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

Ø 25 - 17 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 1шт
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ


- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20 - 1шт.


- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; ПЕРЕВІРЕНО
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; ВИКОНАНО
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; ВИКОНАНО
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; ПЕРЕВІРЕНО
ПІД РОБОЧИМ ТИСКОМ
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ІНСТРУКТАЖ ПРОВЕДЕНО


Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)
	Ярмолівч В.С. (прізвище, ініціали)
	Вівсяний О.Г.


_____ (підпис)


_____ (підпис)


_____ (підпис)


_____ (підпис)


_____ (підпис)



Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Шевчук Олександр Миколайович
(прізвище, ініціали)