



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тухівка, вул. Богачука, буд № 37
(миколаївські будинки)
(найменування об'єкта)

«29» 04 2019 р.

Бригада у складі Муромець С.В., Верещак В.О., Яришович
В.С., Павлишин О.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тухівка, вул. Богачука,
буд № 37
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40-30 м.п.; φ 32-30; φ 40-10 м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 20-24 м.п. (газ. стояк)
(газопроводи сходових клітин (характеристики г-ду))
φ 20-8 м.п., φ 20-12 м.п. (в комерсах) - крім всіх з'ясуєт.
(система газопостачання квартир (додати список)) згідн 99 зв. статк-160

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладу testo 317-2 (gas detector); мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15-2; φ 20-2; згон φ 20-3 м.п. контр. шайби φ 20-4 м.п.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. провели інструктаж.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

пофарбували газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуваченко Л.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Чуришкін С.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Врешет В.С
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дригольов В.С
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Тівалішкін А.Т.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

