



« 08 » квітня 2014 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Турківці, вул. Мишкова, буд. № 32  
(мішкова будівля)  
(найменування об'єкта)

« 08 » квітня 2014 р.

Бригада у складі Курішкін С.В.; Березет В.О.  
Ірменюк В.С.; Мельник О.Т.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турківці, вул. Мишкова,  
буд. № 32  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-61 см.п.; Ø 25-8 см.п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø 25-24 см.п./стале  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 25-8 см.п.; Ø 20-16 см.п. (країни), шифр згідно з вимогами - 16 Ø 25  
(система газопостачання квартири (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

#### 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пришар тесто 317-2 / gas detector  
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; 25 Ø - 8 см.п.; Ø 25 - 4 витоків по  
зонах те розкритихся; 4 країни Ø 15 та 3 Ø 20 / в квартирі
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко І. А  
(прізвище, ініціали)

М. С. Ф.  
(підпис)

Члени бригади

Куршак С. В  
(прізвище, ініціали)

Ж.  
(підпис)

Березет В. О  
(прізвище, ініціали)

Б.  
(підпис)

Димитров В. С  
(прізвище, ініціали)

Д.  
(підпис)

К.  
(прізвище, ініціали)

К.  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О.  
(прізвище, ініціали)

Ш.  
(підпис).

