



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО с. Турківці, вул. Мишинева, буд № 36  
(митиївській будинков)  
(найменування об'єкта)

«07» травня 2024р.

Бригада у складі Березет В.О., Аршачович В.С.,  
Гудюк І.В., Мівсевич О.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турківці, вул. Мишинева,  
буд № 36  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-19 м.п ; Ø 40-23 м.п  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-16 м.п  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø 25-7 крамів ; Ø 20-11 крамів (в кварі) Ø 25-4 мм  
(система газопостачання квартир (дати список)) муд то.

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пришав testo 317-2 (gas detector), мильне емульське
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25-3 крамів та 2 Ø 25 витоків по констр. шпиках; Ø 20-2 витоків (в кварі.)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Мравчишко І.А</u> (прізвище, ініціали)	<u>Мрав</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Врешет В.О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Львівський В.С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Гурман Ю.В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Валіш О.Т</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>[підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>Шевчук О</u> (підпис).

