

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 13 »

№3 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тухівці, вул. Героїв Майдану, буд. №6
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

« 13 » 05 2024р.

Бригада у складі Чурішній С.В.; Вершет В.О.
Арнольдовіч В.С.; Рудюк Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тухівці, вул. Героїв
Майдану, буд. №6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 70 м.п; Ø 20 - 15 м.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 15 - 8 м.п;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 25 - 8 шт.; Ø 20 - 9 шт.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад testo 317-2 (gas detector) та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 3 шт. на конуртайка
Ø 25 - 3 шт. на конуртайка

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктом перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чабченко І. А.
(прізвище, ініціали)

Мраф
(підпис)

Члени бригади

Черненко С. В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Білець В. О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Цирилюк В. С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Товстухин О.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О. М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).

