

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РИДЕНКО



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Луцківці, вул. Шаповала, буд. №23Б
(митоївська будинок)
(найменування об'єкта)

«09» 05 2024р.

Бригада у складі Чернішків С.В.; Вересет В.О.;
Кришаків В.С.; Ківсевич О.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Луцківці, вул.
Шаповала 23Б.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-66 мм.п; φ 25-6 мм.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25-72 мм.п (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25-6 крамів; φ 20-20 мм

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; препарат testo 317-2 (gas detect)
та мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 20-5 мм; φ 15-5 мм; φ 21-2 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробовано під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Кравченко І.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Кравченко</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Кернішів С.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Кернішів</u> (підпис)
	<u>Варшавський В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Варшавський</u> (підпис)
	<u>Кравченко В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Кравченко</u> (підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>Мельник О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>Мельник</u> (підпис).

