



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Жителі Будинок

(найменування об'єкта)

«17» 05 2024 р.

Бригада у складі Бадія В. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Томашівська площа 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Трубо Ø32 - 34, Ø25 - 13 см вв'язка Ø20 - 10,54  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Крім прокладення Ø20-2шт  
Купольні - Ø20 8шт

Квартир 8 з яких 1 не проживає 13  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емісія сумарна  
примітка Вибачте
- ліквідація виявлених витоків газу: Крім прокладення 1 шт перетягнутого  
сумарно 2 шт перемакувало
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проілюстровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: визначити не вдалося

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тюшов Т. Ю

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Богач В. І

(прізвище, ініціали)

Вигоржешко О. О

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

Майстер Буряков  
Шевчук Т. І  
Гаврилов Т. І  
Томашевський Т. І

(підпис).

Шмиряков - м.з  
Домодровська - м.з  
Королюв - м.з