



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Погребище, вул. Богдана Лемельницького 98

(найменування об'єкта)

«1» травня 2024 р.

Бригада у складі Засерченко Т.М., Черкас А.Ю., Тетинюк В.М.,
Начорняк А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Богдана Лемельницького 98

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25-5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-43 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи Ø 25-4 шт; Ø 20-15 шт

(Запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применя ВАРПІА-5, мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; края Ø 20-4 шт; контргайка Ø 20-1 шт; муфта з'єднання Ø 25-1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мачиталір М. В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Захарченко Т. А.
(прізвище, ініціали)

Тернас А. Ю.
(прізвище, ініціали)

Сивенюк В. М.
(прізвище, ініціали)

Магориш А. В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саріменко В. Б.

(прізвище, ініціали)

(підпис).