

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митлової Бунюк

(найменування об'єкта)

« 9 » 05 2024 р.

Бригада у складі слюсар Вергунський О.Єр. Бодія В.І

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Галицькі вул. Олександрівська 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø25-9м, Ø20-51м, Водя газопровід 3.5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) кратт цулобав Ø20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартир 4

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: щільно все вилізу
присад Vibrapas
- ліквідація виявлених витоків газу: згорка мильної білих КВРП, крат Ø20-3м
перекручування
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в нормі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Гондв Т.Ю
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Коруняченко О.О
(прізвище, ініціали)

Вадич В.З
(прізвище, ініціали)
Воздурманський О.О
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Михайлі Олександр
(прізвище, ініціали)
Колодійська І.І
Романчук Т.В

[Signature]
(підпис)
[Signature]
[Signature]