



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 9 » 05 2024 р.

Бригада у складі слесарь вагонування О.ол. Бедій В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Томашівка вул. Солов'янка 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 5 од., Ø20 - 13 од. ВВГ - Ø20 - 4 од.
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) крані прокинути 1-Ø20
кулі встановити 3-Ø20

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кількість квартир 4

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: весь будинок
кранці Вітрагас
- ліквідація виявлених витоків газу: кранці прокинути 1-Ø20
перенести кулі встановити 3-Ø20
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пронесено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тюков І. Ю
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

[Підпис]
(прізвище, ініціали)

Володимир В. І
(прізвище, ініціали)

Виноградський О. М
(прізвище, ініціали)

Коржманенко М. М
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мастер. Олександр
Мороз С. І
Гуменко В. В
(прізвище, ініціали)

(підпис).