



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО жителями Буденюк
м. Несмерів вул. Івана Франка 66
(найменування об'єкта)

«07» 05 2024 р.

Бригада у складі Насєко В.В., Дуднішанко А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Франчук Т.А.

склала цей акт у тому, що на об'єкті жс/Буденюк
м. Несмерів вул. Івана Франка 66
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г/пр $\phi 50-10м$; $\phi 32-64м$; $\phi 25-24м$.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крате $\phi 50-1шт$; $\phi 25-7шт$.

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад "VibroGAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; к/гайка $\phi 25-1шт$.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вскрито
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Надіння тиску 10 атм. воз. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Госарбувати газопроводи.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Василенко О. І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Касько В. В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дудніченко А. В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Франчук Т. А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)