



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

*[Signature]*

2024р.

### АКТ

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО асистентський будинок  
м. Немешів вул. Соборна 211  
(найменування об'єкта)

«15» 05 2024р.

Бригада у складі Жаско В.В., Дуднізенко А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Гернега Леонід Борисович

склала цей акт у тому, що на об'єкті ас/будинок  
м. Немешів вул. Соборна 211  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: стальний газопровід низького тиску  
φ50-3м, φ32-12м, φ25-58, φ20-18м, φ15-6м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крайні φ50-1мет, φ20-10мет, φ15-3мет.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крайня φ20-1мет, муфта φ20-1мет, крайня φ20-3мет

