



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

05 2024 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Насерів вул. Івана Франка 60  
(найменування об'єкта)

«09» 05 2024 р.

Бригада у складі Насько В.В.; Дудніженко А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Вознюк Василь Іванович

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок  
м. Насерів вул. Івана Франка 60  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г/пр  $\phi$  50 - 2м;  $\phi$  32 - 18м;  $\phi$  20 - 10м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кран  $\phi$  40 - 1шт.  $\phi$  20 - 4шт.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад "Vibergo GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу; кран  $\phi$  20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всережано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надіння тиску 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Власенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Насоко В.В.

(прізвище, ініціали)

Дудніченко А.В.

(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Овас

(підпис)

Губа

(підпис)

С

(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вознюк В.У.

(прізвище, ініціали)

В  
(підпис)