



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16»

05

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Навмирів вул. Соборна 213
(найменування об'єкта)

«16» травня 2024р.

Бригада у складі Жасько В.В. Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Болдох Людмила Герівна

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинку
м. Навмирів вул. Соборна 213
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø 32-12м; Ø25-26м; Ø20-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран продковий Ø 32-1мет.; Ø 20-7мет.; Ø 15-1мет.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крайка Ø 20-1мет.; муфта Ø 20-1мет.
кран прод. Ø 32-1мет.; Ø 20-2мет.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надіють тиску 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувати газопровід.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Овсєд
(підпис)

Члени бригади

Касько В.В.
(прізвище, ініціали)

СМД
(підпис)

Дздрігелко А.В.
(прізвище, ініціали)

СМД
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Васюк Л.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)