



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН
«14» 05 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«14» 05 2024 р.

Бригада у складі с-р Мицік Ч.В., с-р Кимчук М.О.
с-р Чмідалюк І.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Танасія, буд. б. Котенків, д. 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф93-Ф76-1шт; 2-9 Ф50-1шт; Ф40-88,5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-1шт; Ф15-7,5м Ф10-1,5шт; гран. шар. Ф32-3шт, Ф20-2шт-
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран. проб. Ф32-1шт; Ф20 проб. 1шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявленіх витоків газу; установлено витоки: к/2 Ф50
кран Ф15-2шт, кран Ф20-4шт. Ф32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено
тиском Р= 500 мін вод ст. будинку тиску
відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Жиличук Н.Н.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Чимбамок Г.С.

(прізвище, ініціали)

Басчукенко С.О.

(прізвище, ініціали)

Нижник Я.В.

(прізвище, ініціали)

Січко

(підпись)

Січко

(підпись)

Січко

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпись).