



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Мисловий Джушок

(найменування об'єкта)

« 18 » 05 2024 р.

Бригада у складі Гушигук СС, Пашинук БС

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Каминька
в К. Васюка 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 100-95 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
2-г ϕ 25-124 см, крап ϕ 25-18 см.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крап ϕ 20-89 см.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом Varta
- ліквідація виявлених витоків газу; крап ϕ 25-4 см
сугубове з'єднання ϕ 25-4 см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено тиском $P=500$ мм вод. ст
надлишке тиску $P=0$ мм вод. ст за 5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. впроваджено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фардолатиме з-гд.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Сидорук ВС
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Григорук
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).