



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27»

05

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Носмерів вул. Соборна 221
(найменування об'єкта)

«27» 05 2024р.

Бригада у складі с. Касюк В.В., Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Горобець Віктор Юрійович

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок
м. Носмерів вул. Соборна 221
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
φ50-2м; φ40-44м; φ25-28м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран куд. φ50-1мет.; φ20-30мет. (вквартіра)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія та прилад "Viprogas"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран куд. φ50-1мет.; φ20-2мет.
кран куд. φ25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Надіння тиску 10 мм. вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погарадувати газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

Овасюк
(підпис)

Члени бригади

Насько В.В.
(прізвище, ініціали)

Мизюк
(підпис)

Дудняк А.В.
(прізвище, ініціали)

Жук
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гаробець В.Ю.

(прізвище, ініціали)

В
(підпис)