



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Погребище, вул. Богдана Ямільницького 135

(найменування об'єкта)

« 15 » травня 2024 р.

Бригада у складі Черкас І. Ю. Зажерченко Т. І. Шимощук В. І.  
Павліченко М. І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Богдана Ямільницького 135

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ80-58; φ50-12; φ20-18  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ50-12; φ20-20  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

зацупко φ80-1шт; φ20-16 шт  
(Запірна армату)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад ВАРТА-5; мильно емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; арм φ20-4 шт; л.з. φ20-1шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Машталір М.В.  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Захарченко Т.І.  
(прізвище, ініціали)

Черкас А.Ю.  
(прізвище, ініціали)

Шимочук В.І.  
(прізвище, ініціали)

Павліченко М.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).