



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 05 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Тульчин

(найменування об'єкта)

«22» 05 2024 р.

Бригада у складі м-р Вондар Ю.М.; Барабаш Д.В.
с.п. Жданов В.В.; Бужастей І.Є.; Чербаков Ф.Ф.; Шевченко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Колева Євдокія Анатоліївна

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тульчин
вул. Малахівська 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-1м; Ø50-14м; Ø40-96м; Ø32-31м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-96м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø80 (засувка) - 1шт; Ø32 - 8шт (шар)
Ø20 - 40шт (кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS" мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; краєві Ø32 - 8шт (шар) Ø20 - 40шт (кв.) Мертвоє з'єднання - 8шт (Ø32)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском P500 мм вод.ст
Падіння тиску Юмм вод.ст. за 5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

дообладувати 2-9

Виписано попередження: _____

ст. майстер Колесник ВЄ

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Яков ВВ
(прізвище, ініціали)

Берестей ІВ
(прізвище, ініціали)

Чердаков ФФ
(прізвище, ініціали)

Штогрік МВ

Майстер Барбакс ДВ

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Козлова Вікторія Анатоліївна

(прізвище, ініціали)

(підпис)